



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 21/03/2018 - 0031373



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Manutenzione straordinaria stazione di grigliatura.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura del Plc e del pannello display operatore con impossibilità di gestire la griglia Huber modello Ro2/1400/3 matricola AB2 285574.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/02/2018	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio ricambi danneggiati, fornitura e posa in opera di PLC Siemens CPU222,120-230-Vac, 8DI 6DO comprensivo di software di gestione della griglia, fornitura e posa in opera di display operatore Siemens TD 200, messa in esercizio della stazione e prove di funzionamento.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.831,05	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica	del 27 27/02/2018
Allegati	Perizia tecnica	del 27 27/02/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' ROM
P.J. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STQ
Ing. Girolamo Vitucci