acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 14/01/2020 - 0002457

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bisceglie – Manutenzione straordinaria della stazione di grigliatura mediante la sostituzione di PLC.
Impianto di depurazione	Bisceglie
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo apparecchiature per avaria di organi meccanici e elettrici
Motivi dell'emergenza	Il fermo del PLC che comprometterebbe il corretto svolgimento del processo depurativo con conseguente decadimento dello stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02.10.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, il Sig. Vito Padovano, ha comunicato l'avaria delle apparecchiature
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste in attività di manutenzione straordinaria alla stazione di grigliatura mediante fornitura in opera di nuovo PLC, installazione e aggiornamento software dedicato, verifica funzionalità e messa in esercizio della stazione.
Denominazione della Ditta affidataria	M2 impianti – via V. Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**Prezzo netto € 2.435,00**
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in merito alla tipologia di intervento da eseguire e il carattere di urgenza.

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 009/19 del 09/12/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci