



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 13/06/2016 - 0064085



DIRPR  
Procurement e Tecnici  
SEDE

IAUAM  
Area Internal Auditing & Risk Management  
SEDE

GEIRI  
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)  
Area Coordinamento Gestione Impianti  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di :                      BARI EST                      SED. FINALE A6/1	
	Manutenzione straordinaria al sedimentatore finale A6/1	
<b>Impianto di depurazione</b>	Bari est	
<b>Area</b>	Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura del carroponete nella parte centrale con fuoriuscita dell'apparecchiatura dalla propria sede di lavoro e tubazioni di mandata corrose dei fanghi di supero	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	email del 10.04.2016	Ing. Discipio
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza del manufatto ed eseguito la bonifica ambientale per la verifica dei danni e consentire le necessarie riparazioni	
<b>Termini di consegna</b>	intervento già eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	sostituzione dei tubi guida e delle tubazioni di mandata dn 100 delle pompe di supero; riparazione con rinforzo di travi di ferro spessore 10 mm, sostegni lama raschiafono completa di stasselli di ancoraggio e pitturazione con vernice epossidica del carroponete	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Impiantistica Mangini via F. Tateo, n.27 70017 Putignano (Bari)	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nella riparazione del carroponete e disponibile ad eseguire l'intervento in tempi brevi	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 24.000,00	



acquedotto  
pugliese  
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo n.25/056 del 25,05,2016
<b>Allegati</b>	ddt n.14/16 del 10,05,2016

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Per. Ind. **Giovanni Maraglino**

**Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Dirigente  
Ing. Girolamo Vitucci**