

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 06/12/2016 - 0128540

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Stazione di trattamento di ossidazione.
Impianto	Impianto depurativo di Margherita di Savoia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio di una soffiante a servizio della stazione di ossidazione dei liquami a causa della rottura del collettore di aspirazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della fase di trattamento al fine di garantire il buon andamento del processo biologico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02/11/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione degli impianti depurativi, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta attrezzata.
Termini di consegna	Immediata – già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio del collettore, riparazione e modifica del circuito, montaggio e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. Termoidraulica di Palladino Fabrizio – Contrada Piano, s.n. – San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.400,00 (millequattrocento/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 20% sull'importo totale dell'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Prevenivo n. 215/2016 del 04/11/2016 della ditta P.F.T. Termoidraulica.
Allegati	Documento sopra citato.


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--


Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Ing. Nicola Notarnicola


Il Responsabile AGD BAT
Ing. Nicola Notarnicola


Si autorizza: Il Manager MAT,
Ing. Girolamo Vitucci



P.F.T.

TERMOIDRAULICA

di Palladino Fabrizio



AZIENDA CERTIFICATA



C.F.: PLLFRZ73E23H926J

P.I. 02251230716

n° Preventivo 215/2016	Data documento: 04/11/2016	Destinatario nome: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area Bari.BAT - Gestione Esercizio Depurazione indirizzo: P.IVA
----------------------------------	--------------------------------------	--

IMPIANTO DI: Margherita di Savoia

OGGETTO: Intervento in urgenza per il ripristino funzionale del collettore di aspirazione soffiante n°3

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZ.UNIT.	TOTALE	
AP1 - Intervento in urgenza per il ripristino funzionale del collettore di aspirazione soffiante n°3: - smontaggio collettore di aspirazione esterno della soffiante n°1; - adeguamento del collettore smontato al fine di renderlo compatibile per il regolare esercizio della soffiante n°3 attraverso le operazioni di saldatura e taglio; - posa in opera del collettore modificato sulla soffiante n°3; - verifica finale di funzionamento.	cp	1,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	
TOTALE PREVENTIVO	Sconto		PREVENTIVO SCONTATO	Iva 22%	Totale Ivato
€ 1.750,00	20%		€ 1.400,00	€ 308,00	€ 1.708,00

Acquedotto Pugliese
E - 06/12/2016 - 0128509

