acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 18/10/2019 - 0083079

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura statori per pompe monovite a servizio della stazione di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Torchiarolo (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Mancato funzionamento delle pompe di alimentazione fanghi e polimero a servizio della stazione di disidratazione fanghi
Motivi dell'emergenza	L'avaria alle pompe non permette la disidratazione dei fanghi. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 08/10/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza
Termini di consegna	3 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere allo smontaggio delle pompe e sostituire gli statori

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	BELLIN S.p.a. – Via Carbon,8 – Orgiano (VI) C.F./P.Iva 01278210248 – e-mail: info@bellinpompe.com m.marchesini@bellinpompe.com
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta produttrice che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**€ 752,00**
Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	Offerta della ditta BELLIN S.p.a. n. A-2019-OFR-1538 del 11/10/2019
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud

Per. Ind. Alessandro Marino

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification