

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 05/05/2016 - 0050227



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est Dissabbitura A3/1	
	Manutenzione straordinaria del dissabbiatore ESX400.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Usura del rivestimento e deterioramento degli organi meccanici della coclea di sollevamento sabbie.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12/04/2016	ing. Discipio - dott.ssa Portincasa
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della intera stazione e richiesta di preventivo alla ditta produttrice della coclea in oggetto.	
Termini di consegna	60	giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuova coclea ad alberonudo, nuovo rivestimento in HD, nuovo motoriduttore.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sereco S.r.l	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta produttrice della apparecchiatura.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	8.238,00



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	n. P216165var. 2 del 12/04/2016
Allegati	preventivo	n. P216165var. 2 del 12/04/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. **Giovanni Maraglino**

Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio

**Si autorizza. Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa**