



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 01/09/2016 - 0090545



LAVORI IN SOMMA URGENZA

Brindisi,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Sostituzione di un tratto di tubazione dell'acqua di servizio
Impianto	Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	Si è riscontrata una perdita di acqua dalla tubazione dell'acqua di servizio.
Motivi dell'emergenza	Tale stato di fatto non consente l'utilizzo della rete acqua di servizio, necessaria per il funzionamento di diverse stazioni di trattamento dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 19/05/2016
Primi interventi adottati	Nessuno possibile.
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di un tratto di tubazione dell'acqua di servizio
Denominazione della Ditta affidataria	Brocca S.r.l. - Via V. Cuoco n. 62 - 73100 Lecce (BR).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.460,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Brocca S.r.l. n.136 del 23/05/2016
Allegati	Offerta su indicata.



SINCERT



**acquedotto
pugliese**
Facoltà, bene comune

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



SINCERT



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 28/06/2016 - 0070180



VERBALE DI SOMMA URGENZA

Brindisi 23/05/2016

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BRINDISI FIUME GRANDE

Premesso che:

- presso l'impianto in oggetto si è riscontrata una perdita di acqua dalla tubazione dell'acqua di servizio;
- la fuoriuscita di queste acque interessa un tratto interno all'impianto;
- tale condizione non permette l'utilizzo della rete acqua di servizio, di conseguenza non permette il funzionamento di diverse stazioni dell'impianto ovvero disidratazione e grigliatura;
- Che il mancato funzionamento delle stazioni al punto precedente causa il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006;

Ciò premesso si è reso necessario procedere alla sostituzione di un tratto di tubazione, che si è riscontrato vetusto e in avanzato stato di deterioramento, per ovviare a tali inconvenienti.

Per quanto sopra, gli scriventi dichiarano che l'esecuzione dei lavori sopra indicati riveste carattere di somma urgenza, per cui hanno redatto il presente verbale ai sensi ed agli effetti dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 ed hanno affidato l'intervento alla ditta Brocca s.r.l. per l'importo complessivo di € 3.460,00 (duemilacentotto/00).

Il proponente

Il Responsabile Conduzione e Manutenzione

Per. Ing. Alessandro Mangini

Si approva

Il Responsabile Area Gestione Depurazione TA/BR

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT Br/Ta

Ing. Gaetano Barbone