



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 02/08/2016 - 0083520



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza dell'ISF di Cisternino "Casalini 2"
Impianto	ISF di Cisternino "Casalini 2"
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	Avaria dei quadri elettrici di avviamento elettropompe, quadro elettrico di automazione e quadro elettrico di teleallarme.
Motivi dell'emergenza	I quadri elettrici di avviamento elettropompe, il quadro elettrico di automazione e il quadro elettrico di teleallarme a servizio dell'impianto di sollevamento sono in avaria.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti a garantire il funzionamento di almeno una elettropompa mediante collegamenti provvisori e a cablare un sistema meccanico provvisorio di rilevazione dei livelli in vasca per garantire la partenza e l'arresto dell'elettropompa.
Termini di consegna	20 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la fornitura in opera : • Smontaggio delle opere danneggiate e smaltimento dei materiali di risulta; • Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di automazione, sonda di livello e interruttori di livello a galleggiante per logica di soccorso; • Fornitura e posa in opera di n. 2 quadri elettrici di avvio e comando elettropompe con avviamento ad inverter per elettropompe da 22 KW; • Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di teleallarme gsm; • Avvio impianto
Denominazione della Ditta affidataria	- VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta che ha presentato l'offerta tecnica ed economica migliore tra le ditte interpellate ed in grado di intervenire immediatamente per il ripristino della stazione di sollevamento



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 38.950,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 35/2016 del 20/07/2016 della ditta IDEA SRL - Offerta del 20/07/2016 della ditta VAO SRL - Offerta n. 194/2016 del 20/07/2016 della ditta Elettromeccanica Ciaurri
Allegati	- Offerte di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.

Ing. Gaetano Barbone



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Macro Area Territoriale di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 21/07/2016 - 0079309



Spett.le
VAO Srl
Via Ettore D'Amore 47
74121 Taranto
Fax: 099/7390386

*Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza
dell'ISF di Cisternino "Casalini 2"*


Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in
oggetto, come specificato nella Vs. offerta del 20/07/2016.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 38.950,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: gg. 20 lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082

