acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 11/10/2016 - 0105641

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Fornitura nuovo corpo soffiante a lobi per stazione di ossidazione
Impianto	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La soffiante titolare dell'ossidazione presenta notevoli segni di usura sui principali componenti, per cui si è bloccata.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento delle soffianti per l'ossidazione potrebbe provocare il mal funzionamento del comparto biologico con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 26/09/2016
Primi interventi adottati	Messa in marcia della soffiante di riserva.
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di nuovo corpo soffiante con caratteristiche identiche a quello esistente
Denominazione della Ditta affidataria	Aerzen Italia S.r.l. – Via Guido da Velate n. 9 – 20162 MILANO
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Stessa casa costruttrice della soffiante esistente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.455,88+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.

SINCERT

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Aerzen Italia S.r.l. n° SEQ-16-000418 del 28/09/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone