



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 24/06/2016 - 0068967



A RETI E IMPIANTI
A INTERNAL AUDIT
A AREA PROCUREMENT
e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza dell'ISF di Brindisi "Acque Chiare"
Impianto	ISF di Brindisi "Acque Chiare"
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	A seguito di atti vandalici e di furto delle opere civili e apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche l'impianto risulta fermo.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è stato oggetto di atti vandalici e di furto delle apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche e delle opere civili della stazione di pompaggio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti alla messa in sicurezza degli accessi all'impianto e ai locali dello stesso e ad interpellare ditte per il ripristino del funzionamento dell'impianto. Inoltre è stata attivata la ditta cottimista per l'aggettamento dei liquami dalla vasca di arrivo dell'impianto mediante autoespurghi.
Termini di consegna	20 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la fornitura in opera dei cavi elettrici, di tutti i quadri elettrici oggetto di furto (quadro generale, di avviamento, automazione e teleallarme), fornitura di due elettropompe, impianto luce ed FEM, impianto di messa a terra, fornitura e posa di apparecchiature idrauliche (tubazioni, saracinesche, valvole di ritegno ecc), fornitura di carpenterie metalliche e rifacimento della stazione di grigliatura.
Denominazione della Ditta affidataria	- Xylem Water Solutions Italia Srl - RDR Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta che ha presentato l'offerta tecnica migliore tra le ditte costruttrici di elettropompe interpellate e costruttrice delle elettropompe esistenti. - Ditta in grado di intervenire immediatamente per il ripristino della stazione di sollevamento e che ha presentato l'offerta migliore



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 9.200,00 - € 77.600,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- Le offerte risultano congrue ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 5001002188 del 23/06/2016 della ditta SULZER - Offerta n. 48/0436/2016 del 22/06/2016 della ditta XYLEM - Offerta n. 176/16 del 24/06/2016 della ditta CAPRARI SPA - Offerta n. 261/2016 del 23/06/2016 della ditta DAI - Offerta n. 233_off1 del 23/06/2016 della ditta RDR
Allegati	- Offerte di cui al punto precedente - Denuncia di furto - Documentazione fotografica

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.

Ing. Gaetano Barbone



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Reti e Impianti
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese
U - 24/06/2016 - 0068937



Taranto,

Alla Stazione Carabinieri di Brindisi

Il sottoscritto Gaetano Barbone, nato a Bari il 03/07/1968, domiciliato presso Acquedotto Pugliese S.p.a. in Taranto, viale Virgilio 19, in qualità di Legale Rappresentante in forza della procura notarile registrata a Bari presso il notaio Cesare Cerasi il 12/09/2014 n. 22757/1T repertorio n. 55601 raccolta 19009,

con il presente atto espone quanto segue:


A seguito di sopralluogo effettuato nei giorni scorsi da personale di Acquedotto Pugliese presso la stazione di sollevamento fogna di Brindisi "Acque Chiare" sita nei pressi della S.P. 41 angolo strada Torretta è emerso che la stessa è stata oggetto di furti e atti vandalici. In particolare sono stati asportati circa 100 ml di recinzione in acciaio zincato tipo orso-grill, tutti gli infissi e le inferriate a servizio delle porte e finestre dei locali dell'impianto, le botole in ferro di copertura delle vasche e cunicoli interni, n. 1 gruppo elettrogeno di potenza nominale 20 kVA, cavi elettrici di lunghezza complessiva di circa 200 ml., n. 20 apparecchi illuminanti, n. 2 paranchi; sono stati vandalizzati n. 6 quadri elettrici e inoltre sono state danneggiate le opere civili della struttura (ancoraggi degli infissi, sanitari, intonaci e piastrelle).

Si ringrazia.

Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Macro Area Territoriale di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 24/06/2016 - 0068932



Spett.le
Xylem Water Solutions Italia Srl
AREA SUD Bari
Via Nicola Tridente, 22
70125 BARI
Fax: 080/5043553

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza dell'ISF di Brindisi "Acque Chiare"

Con la presente si conferma l'ordine per la fornitura presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 48/0436/2016 OFF1 del 22/06/2016.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 9.200,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: gg. 10 lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082

