

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Gestione Esercizio Depurazione
Il Manager

Acquedotto Pugliese
U - 02/02/2017 - 0013854



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All' Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2016
Ripristino canaletta perimetrale sedimentatore secondario n.2. - Impianto di depurazione
di Squinzano - trasmissione atti*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò





**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 06/12/2016 - 0128367

Lecce,



a DSCPRI
DRTC/IAUTC
DOPRI/GEIRI

Sede
p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino canaletta perimetrale sedimentatore secondario n.2
Impianto	Impianto di depurazione di Squinzano (LE)
MAT	LE
Descrizione del disservizio	Canaletta e stramazzi Thomson divelti
Motivi dell'emergenza	Distribuzione non uniforme della portata. Con aggravamento delle funzionalità delle stazioni a valle. Il mancato corretto funzionamento della canaletta può essere causa di fuori limite del refluo con eventuali sanzioni civili e penali nei confronti della ns Società e per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 16/11/2016 preventivo n. 235/16 FM Ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C 61F 70015 Noci (BA)
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	05 g. lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di ripristino canaletta perimetrale di scarico acque chiarificate.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C 61F 70015 Noci (BA) P.IVA 06505400728
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di immediato reperimento e sicuro affidamento per i lavori da effettuarsi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.800,00+IVA. preventivo n. 235/16 FM Ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C 61F 70015 Noci (BA)



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo n. 235/16 FM Ditta Tek.Metal C
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Le

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Desio Carparelli**

**Si approva: Il Responsabile di Area Le
Ing. Nicola La Tegola**

**Si autorizza: Il Dirigente STO Le
Ing. Marcello Rainò**