

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02.
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot **Acquedotto Pugliese**
I - 25/07/2016 - 0080232



**DIRPR
SEDE**

**IAUAM
SEDE**

**GEIRI
SEDE**

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto depurativo di Mola di Bari. Manutenzione straordinaria alla torcia di combustione biogas.
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Mola di Bari
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Avaria del sistema di accensione e controllo della torcia di combustione biogas.
Motivi dell'emergenza	L'intervento si è reso necessario per garantire il regolare funzionamento dell'impianto e per evitare l'emissione in atmosfera del biogas incombusto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio riscontrato dal RCM Maraglino Giovanni in data 23/06/2016.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto e Invio immediato della ditta Mangini per il ripristino della torcia
Termini di consegna	Lavoro già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera del nuovo del sistema di accensione costituito da accenditore fiamma pilota, candele, trasformatore, elettrovalvola, relè elettronico elettrovalvola pneumatica
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini Via F. Tateo 70017 Putignano (Ba)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore specifico e disponibile ad intervenire tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.200,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo atteso che l'intervento è stato eseguito con urgenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 01.07.2016

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati

Consuntivo del 01.07.2016 (prot. N.0073273 del 06.07.2016)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Maraglino Giovanni



Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

