

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 27/10/2016 - 0113068




Prot.

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

GEIRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Bari ovest. Riparazione di una pompa sommergibile marca Abs tipo AFP 1042.2 M60/4 da 6 kw
<b>Impianto di depurazione</b>	Impianto depurativo di Bari ovest
<b>Area</b>	Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria della pompa per basso isolamento statorico e parti meccaniche
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Pompa necessaria per il funzionamento della stazione dei fanghi primari C4
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dall'ing. Giovanni Discipio e RCM G. Maraglino in data 21.09.2016
<b>Primi interventi adottati</b>	Attivata la pompa di scorta e invio della pompa presso officina specializzata Informato con email l'ing Vitucci e Dott.ssa Portincasa in data 21/09/2016.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio della pompa e sostituzione di cuscinetti, tenute meccaniche kit di ricambio, olio isolante, girante e albero motore
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Elettromeccanica Gentile Via per Mottola s.n. 70015 Noci Bari
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nella riparazione delle pompe ed essendo la MAT priva di contratto quadro per la riparazione delle apparecchiature
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.868,00+IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi sono in linea con il mercato. Applicato sconto del 50 % sul prezzo di listino dei pezzi di ricambio.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Preventivo n.2394/16 del 23.09.2016I



INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati	Preventivo n.2394/16 del 21.09.2016I
----------	--------------------------------------

Intervento ascrivibile

Conto Economico		X	Investimenti		
-----------------	--	---	--------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Per. Ind. Giovanni Maraglino



**Il Responsabile di Area**

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Manager MAT

Dott.ssa Girolamo Vitucci

