



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 11/10/2016 - 0105933



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Fornitura nuova pompa ricircolo fanghi secondari
Impianto	Impianto di depurazione di Cisternino (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	L'unica pompa del ricircolo fanghi secondari presenta notevoli segni di usura sui principali componenti, tra cui statore, albero rotore e girante.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento dell'apparecchiature non permette il funzionamento della stazione di ricircolo fanghi secondari con possibili ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 05/10/2016
Primi interventi adottati	Posizionamento e messa in marcia di pompa di emergenza temporanea.
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di nuova pompa con caratteristiche identiche a quella esistente
Denominazione della Ditta affidataria	Caprari spa - Via Emilia Ovest900 - 41123 Modena.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Stessa casa costruttrice dell'elettropompa esistente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.033,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.



SINGERT



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Caprari spa n° 382/16 del 05/10/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini



Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone


