



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 21/11/2016 - 0121839



Direttore Reti e Impianti
Direzione Procurement
Internal Auditing

Oggetto	Manutenzione Centrifughe disidratazione fanghi
Impianto	Impianti depurativi di Taviano, Maglie, Casarano e Novoli
M.A.T.	Lecce
Descrizione del disservizio	Manutenzione delle centrifughe per disidratazione fanghi
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento delle centrifughe per la disidratazione dei fanghi, impedisce l'allontanamento degli stessi dall'impianto, ciò, determina il decadimento del processo depurativo ed il superamento dei limiti di cui al D. Lgs. 152/06.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04 agosto 2016, 19 ottobre 2016 e 03 novembre 2016
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Immediati
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione centrifughe per disidratazione fanghi
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta produttrice delle attrezzature da mantenere
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.751,40 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi del 04.08.2016, del 19.10.2016 e del 03.11.2016
Allegati	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il richiedente

il Responsabile di conduzione e manutenzione

p.i. Antonio Rizzo

p.i. Desio Carparelli

Si approva

il Responsabile di Area

ing. Nicola La Tegola

Si autorizza: Il Responsabile STO Lecce

Ing. Marcello Rainò