



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Impianto depurativo di Altamura -Lavori di manutenzione straordinaria della condotta premente di allontanamento dreni lato disidratazione attuati con procedura d'urgenza	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	In data 11.11.2018 si constatava sull'impianto di depurazione la fuoriuscita di liquame dal pozzetto dreni posto nelle vicinanze della stazione di disidratazione. Tale fuoriuscita interessava in maniera ampia la sede stradale, determinando un rischio igienico sanitario e di inquinamento del suolo. Nel contempo si rilevava lo stato di impraticabilità della zona di allontanamento dei grigliati con rischio del blocco del servizio.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/11/2018	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento di ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire con disponibilità di condotte in PEAD DN160	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione della nuova linea dreni per circa 160 m in PEAD DN160mm e rifacimento strutturale della sistemazione stradale	
Denominazione della Ditta affidataria	G Scavi con sede in Acquaviva delle Fonti in via G.B. Vitale 33	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento e la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 80 078,16	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computo metrico a consuntivo	n.2176 del 13/01/2020
Allegati	Computo metrico a consuntivo	n.2176 del 13/01/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discepola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vignati