



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/07/2019 - 0058635



Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta – Manutenzione straordinaria della centrifuga mobile marca Peralisi modello Jumbo 2
Impianto di depurazione	BARLETTA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'estrattore centrifugo, a servizio della stazione di disidratazione a causa dell'avaria dell'inverter del rotovariatore e della pompa fango..
Motivi dell'emergenza	Il fermo della centrifuga pregiudica il normale svolgimento delle operazioni di disidratazione del fango da allontanare dall'impianto di depurazione pregiudicando di conseguenza il processo di depurazione stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 30/05/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha constatato l'avaria degli inverter che determinano il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica, intervento dei tecnici della DIRTE e successivamente della casa produttrice dell'apparecchiatura per analisi del guasto e sua risoluzione, mediante fornitura in opera di nuovi inverter.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento è consistito nella fornitura in opera di nuovi inverter ad opera di personale qualificato inviato dalla casa costruttrice dell'apparecchiatura.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta interpellata per lo svolgimento dell'intervento di manutenzione è la casa produttrice dell'apparecchiatura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 7.748,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 06.06.2019
Allegati	Documenti su citati



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco


Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano


Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci
