acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 28/09/2016 - 0100763

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di Bari Est. Manutenzione straordinaria alle tubazioni di esercizio dissabbaitura e miscelazione fanghi.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Improvvisa rottura della tubazione di esercizio dissabbiatura e miscelazione fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Ripristino della funzionalità della stazione di dissabbiatura e di miscelazione fanghi.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/03/2016	RCM Giovanni Maraglino
Primi interventi adottati	Fermo delle pompe per estrazione supero e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di fornitura e posa in opera di nuove tubazioni presso la stazione di dissabbiatura e la stazione di miscelazione fanghi compeso pezzi speciali e le lavorazioni accessorie.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente per l'esecuzione urgente dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.816,00	

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'mporto si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	N. 26 del 11/03/2016
Allegati	Consuntivo	N. 26 del 11/03/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		**Investimenti**	x	

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. RCM Giovanni Maraglino

Il Responsabile dell' AGD BARI
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il DIRIGENTE MAT
Ing. Girolamo Vitucci