acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione

Acquedotto Pugliese
U - 20/10/2016 - 0109690

Bari,

Alla Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
70125 BARI

Alla Direzione Servizi Centrali
DSCPI -Sede

Alla Internal Auditing
Sede

Oggetto: Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza (TA).Gruppo elettrogeno GE-2. Lavori in somma urgenza per il ripristino funzionale del motore elettrico asservito al gruppo elettrogeno di emergenza GE-2.

Si trasmette secondo Procedura Gestionale S.Q. PG 3.21 Par. 5.2.3. "Attivazione interventi di manutenzione straordinaria non programmabili ed attuati con procedura di urgenza" la informativa per acquisti in emergenza, relativa all'intervento in oggetto.

L'intervento consiste nella eliminazione delle infiltrazioni di liquido refrigerante nel circuito di refrigerazione del motore elettrico asservito al generatore.

L'intervento riveste carattere di urgenza al fine di poter disporre di entrambi i generatori di emergenza GE1/2 necessari a garantire l'esercizio dell'impianto in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL.

Distinti saluti

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione
Ing. Mauro Spagnoletta

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 20/10/2016 - 0109690

Al Direttore Operativo - DOPAP
Al Direttore Servizi Centrali - DSCPT
Alla Direzione DIRTC-IAUTC

e p.c. Alla Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	.Revisione motore del gruppo elettrogeno GE-2
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Il motore del GE-2 non può essere messo in esercizio a causa di infiltrazioni di liquido refrigerante nel circuito di lubrificazione.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento del motore non permette l'intervento del gruppo di produzione energia elettrica in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/08/2016 da parte dei manutentori meccanici in occasione di una verifica di funzionamento
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	30 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Revisione motore a gasolio 12 cilindri marca Deutz gruppo elettrogeno GE-2
Denominazione della Ditta affidataria	Officine Jolly S.r.l. Via G.Leopardi, 68/G/H/I – 74100 TARANTO
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Officina autorizzata Deutz di zona
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€.12.861,45 + IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi congrui e sconto del 15% sulla ricambistica
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerte nn. 941/2016 del 02/09/2016, n.942/2016 del 02/09/2016, n.1131/2016 del 11/10/2016
Allegati	Offerte di cui al punto precedente

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Impianto

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

OFFICINE JOLLY

S.r.l. u. - *CENTRO COLLAUDI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI AUT. MOTORIZZAZIONE CIVILE*
VENDITA VEICOLI INDUSTRIALI
MANUTENZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI E NAVALI
OLEODINAMICI - IDRODINAMICI - PNEUMATICI

PROT. N. 941/16

STATTE, Lì 02/09/2016

SPETT.LE

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL SINNI

ALLA C.A. ING. FABRIZIO D'ANDRIA
E-MAIL: f.dandria@aqp.it

OGGETTO: LAVORI C/O IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL SINNI.

In riferimento all'oggetto, Vi rimettiamo la ns. migliore quotazione per le sotto elencate attività:

MANODOPERA

DESCRIZIONE	ORE
Pronto intervento c/o il Vs. stabilimento di Laterza (TA) per verifica anomalie, perdite acqua e ripristino efficienza motore Deutz.	
Sostituzione di nr.1 tubazione A.P. per acqua.	
Smontaggio di nr.1 testata da altro gruppo elettrogeno per diagnosi avaria infiltrazione.	
Pressatura testata e verifica funzionalità.	
TOTALE	18,00

RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO	TOTALE
F184234	Tubazione acqua	1	52,50	52,50
			TOTALE	52,50

RIEPILOGO

DESCRIZIONE	ORE	IMPORTO	TOTALE
Manodopera	18,00	27,00	486,00
Ricambi	-	-	52,50
Pronto intervento comprensivo di spese viaggio A/R	-	110,00	110,00
			TOTALE €. 648,00 + IVA

Distinti Saluti.

OFFICINE JOLLY SRL

OFFICINE JOLLY

S.r.l. u. - *CENTRO COLLAUDI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI AUT. MOTORIZZAZIONE CIVILE*
VENDITA VEICOLI INDUSTRIALI
MANUTENZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI E NAVALI
OLEODINAMICI - IDRODINAMICI - PNEUMATICI

PROT. N. 942/16

STATTE, Lì 02/09/2016

SPETT.LE

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL SINNI

ALLA C.A. ING. FABRIZIO D'ANDRIA
E-MAIL: f.dandria@aqp.it

OGGETTO: LAVORI C/O IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL SINNI.

In riferimento all'oggetto, Vi rimettiamo la ns. migliore quotazione per le sotto elencate attività:

MANODOPERA

	DESCRIZIONE	ORE
	Smontaggio del motore previo disaccoppiamento dello stesso dalla macchina elettrica ed utilizzo di nostra autogrù per la movimentazione ed il trasporto.	
	Posizionamento, lavaggio in officina e sezionamento dello stesso per verifica anomalie ed eventuale revisione del motore per eliminazione infiltrazione acqua.	
	TOTALE	106,00

RIEPILOGO

DESCRIZIONE	ORE	IMPORTO	TOTALE
Manodopera	106,00	27,00	2.862,00
			TOTALE €. 2.862,00 + IVA

Distinti Saluti.

OFFICINE JOLLY SRL

OFFICINE JOLLY

S.r.l. u. - *CENTRO COLLAUDI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI AUT. MOTORIZZAZIONE CIVILE*
VENDITA VEICOLI INDUSTRIALI
MANUTENZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI E NAVALI
OLEODINAMICI - IDRODINAMICI - PNEUMATICI

PROT. N. 1131/16

STATTE, Lì 11/10/2016

SPETT.LE

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL SINNI
S.P. 15 – C.DA GUADELLA
74014 LATERZA (TA)

ALLA C.A. ING. FABRIZIO D'ANDRIA
E-MAIL: f.dandria@aqp.it

OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE SU VS. MOTORE DEUTZ MOD. BA12M 816 MATR. 06745746.

In riferimento all'oggetto, Vi rimettiamo la ns. migliore quotazione per le sotto elencate attività:

MANODOPERA

	DESCRIZIONE
	Revisione motore mediante l'esecuzione delle sottoelencate attività:
	Sostituzione serie fasce elastiche.
	Sostituzione serie motore.
	Sostituzione cuscinetti di banco.
	Sostituzione cuscinetti di biella.
	Sostituzione serie segmenti.
	Smontaggio pompa acqua per revisione della stessa. *
	Sostituzione smorzatori attacco gruppo.
	Sostituzione supporti motore non conformi.
	Revisione delle Testate con rettifica delle sedi aspirazione e scarico.
	Prova idraulica su n. 12 Testate.
	Pressatura monoblocco per controllo perdite acqua previa simulazione passaggio acqua 100°C.
	Importo per la sola manodopera €. 2.350,00

*Pompa acqua di nuova fornitura €. 9.365,00 + IVA

RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO	TOTALE	SCONTO	TOTALE
04050720	Guarnizione testa cilindro	12	34,06	408,72	15	347,41
02159580	Guarnizione cuffia	12	6,94	83,28	15	70,79

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO	TOTALE	SCONTO	TOTALE
04009981	Guarnizione	12	2,60	31,20	15	26,52
01174603	Cuscinetto pompa acqua	2	121,38	242,76	15	206,35
01171430	Anello tenuta	1	121,24	121,24	15	103,05
01236294	Tenuta	1	408,57	408,57	15	347,28
01166163	Anello tenuta	1	116,94	116,94	15	99,40
04003021	Vite registro	1	78,00	78,00	15	66,30
04009621	Cuscinetto di biella	12	71,27	855,24	15	726,95
04003003	Cuscinetto di banco	7	118,25	827,75	15	703,59
02934287	Muta segmenti	12	113,52	1.362,24	15	1.157,90
02151082	Coperchio anteriore	1	1.230,00	1.230,00	15	1.045,50
03374644	Guarnizione	1	14,35	14,35	15	12,20
A12	Serie tasselli parastrappo	1	365,00	365,00	-	365,00
15W40	Olio motore	20	6,16	123,20	-	123,20
					TOTALE	5.401,45

Ricambi utilizzati di Vs. fornitura:

- N. 12 candelette.
- N. 3 kit guarnizioni su camicie cilindro.

TRASPORTO E COLLAUDO

DESCRIZIONE
Trasporto e rimontaggio c/o Vs. impianto con utilizzo di ns. Autogrù.
Esecuzione prove di carico e sovraccarico.
Importo €. 1.600,00

RIEPILOGO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Manodopera	2.350,00
Ricambi	5.401,45
Trasporto e collaudo	1.600,00
TOTALE €. 9.351,45 + IVA	

Distinti saluti.

OFFICINE JOLLY SRL

OFFICINA MECCANICA – REVISIONE MOTORI NAVALI –TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI
Collaudi ISPESL/ARPA – Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici
Sede Operativa: C.da Feliciolla – 74010 Statte (TA)

099.474.47.45 · 099.474.48.88
officinejollysrl@gmail.com · www.officinajolly.com · Officine Jolly Srl

Sede Legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/I – 74100 TARANTO – Tel/Fax 099.476.43.67
C.F./P. I. 02736800737