



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 14/11/2019 - 0090507



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto Depurativo di Molfetta - Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di ricircolo fanghi.
Impianto di depurazione	Molfetta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria improvvisa alla stazione di ricircolo fanghi a causa di abbondante perdita alla linea interrata.
Motivi dell'emergenza	L'avaria potrebbe non assicurare l'efficienza del trattamento di ricircolo i fanghi attraverso la linea di tubazioni che consente l'alimentazione delle successive e varie fasi di trattamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 01.07.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e ripristino dell'avaria al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto.
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in acciaio inox DN 500 comprensiva di riduzioni, fondelli, curve, flange, saracinesche, raccordi, valvole; il tutto previo scavo e successivo rinterro attraverso l'ausilio di nolo a caldo.
Denominazione della Ditta affidataria	Simeone S.p.A. con sede legale in Poggio Imperiale (FG) alla Piazza Imperiale n. 25.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria, di comprovata affidabilità, si è resa prontamente disponibile ad eseguire l'intervento agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto n. 2000014032 del 29/03/2018, che risulta esaurito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo al netto del ribasso contrattuale: € 69.051,54 (Sessantanovemilacinquantuno/54) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto del carattere d'urgenza dell'intervento e dei prezzi applicati.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 22.07.2019
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile

Area Esercizio Depurazione BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Dirigente

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci