



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 18/04/2016 - 0041040



A

Direttore Operativo
SEDE

Direzione Servizi Centrali
Procurement, Tecnici e Informatici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Internal Auditing
SEDE

Oggetto	Fornitura di prodotti flocculanti eseguita a febbraio '16.
Impianto di depurazione	Sammichele di Bari, Noci e Castellana Grotte.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Riscontrati valori di fosforo nell'effluente oltre i limiti consentiti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento dei processi biologici e rispettare gli standard qualitativi del reflui in uscita.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di kg. 1.020 di prodotto tipo CATFLOC 440 per l'impianto di Noci e kg. 3.060 di CATFLOC 441" per gli impianti di Castellana Grotte e Sammichele di Bari; entrambi i prodotti sono dei flocculanti primari in grado di ridurre oltre che il fosforo, anche C.O.D. e torbidità, da dosare a valle dell'ossidazione biologica prima del trattamento di sedimentazione primaria.
Denominazione della Ditta affidataria	CATRA S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità che dispone di prodotti performanti, peraltro già testati presso l'impianto di Sammichele, che ci ha consentito di raggiungere risultati soddisfacenti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.080,00 (quattromilaottanta/00) + IVA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi offerti sono congrui tenuto conto dei benefici ottenuti.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Offerta n. 1337/16 del 18/02/16 e 1406/16 del 07/04/16.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Labate



Il Responsabile AGD

Ing. Elena Bergamasco



**Si autorizza Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa**

