

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 04/04/2016 - 0035158




DOPRI
DSCPT
IAUTC

e p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno da KVA 250 in container insonorizzato per il funzionamento in emergenza di una elettropompa da 75KW, compreso la fornitura e posa in opera di quadri elettrici di comando cavi elettrici, cavidotti e pozzetti
Impianto	Sollevamento fogna di Sannicandro G.co (FG)
MAT	AVELLINO-FOGGIA
Descrizione del disservizio	Sbalzi o assenza di alimentazione elettrica, l'impianto risultava fermo senza il regolare funzionamento.
Motivi dell'emergenza	Causa sbalzi o assenza di alimentazione elettrica l'impianto risulta fermo, causando sversamenti dei liquami ai pozzetti antistanti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione AGE del 29/03/2016.
Primi interventi adottati	Si è provveduto ad un indagine di mercato per la scelta della più vantaggiosa offerta per la fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno da KVA 250
Termini di consegna	IMMEDIATA
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di Gruppo Elettrogeno da KVA 250 insonorizzato in container metallico con serbatoio incorporato da lt.500, installato su idoneo basamento in cls. Serbatoio combustibile di stoccaggio fuori terra a doppia camera da lt.1000 compreso di manicotti e quant'altro necessita per il prelievo del gasolio.Container insonorizzato ISO 20" realizzato in lamiera in acciaio di classe 0, completo di impianto elettrico di illuminazione e antincendio. Fornitura e posa in opera di quadri elettrici di protezione linea cavo G.E., di quadro di telecommutazione Rete/Gruppo e quadro elettrico per l'avviamento e il funzionamento in automatico del G.E. Fornitura e posa in opera di cavidotti in PVC a doppia parete, cavi unipolari FG7 e pozzetti cls.
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. S.r.l. - 71126 Manfredonia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato per la scelta del gruppo elettrogeno insonorizzato con la richiesta d'offerta a undici Ditte specializzate si è individuato

Mod/PG3.21/04

Rev. 1 del 28/01/08



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	l'offerta più conforme al disciplinare tecnico e vantaggiosa economicamente per l'Azienda.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 75.000,00 + IVA <u>Importo come da preventivo salvo definizione a consuntivo</u>	
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Offerta conforme al disciplinare tecnico con importo vantaggioso	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta S.P.I.M. S.r.l. - 71126 Manfredonia (FG)	
Allegati	Verbale di somma urgenza	del 01/04/2016
	Preventivo della Ditta S.P.I.M. S.r.l. n.42	del 29/03/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Silvio Ponzio

P.I. Diurno Gaetano

Il Responsabile dell'Area

Dr. Biagio del Priore

Si autorizza: Il Manager U.T.,

Ing. Girolamo Vitucci