

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 17/12/2019 - 0100071



Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Trinitapoli – Intervento di manutenzione straordinaria della vasca di ossidazione.
Impianto di depurazione	Trinitapoli
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Anomalia di funzionamento del sistema di insufflazione aria in vasca di ossidazione.
Motivi dell'emergenza	Il non corretto funzionamento del sistema di insufflazione aria nel comparto biologico potrebbe comportare il decadimento dell'efficienza depurativa e quindi l'eventuale non rispetto dei limiti allo scarico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 7/10/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto ha riscontrato il non ottimale funzionamento del sistema di insufflazione aria nel comparto biologico
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento immediato visto il carattere d'urgenza.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di tubazioni inox per l'invio dei reflui in vasca, la fornitura e posa in opera di due panconi manuali in acciaio inox per il sezionamento della vasca, il montaggio di diffusori di aria e l'esecuzione di attività accessorie.
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta altamente specializzata e disponibile ad intervenire prontamente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo € 18.571,07 – prezzo scontato € 18.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della fornitura eseguito in emergenza.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 151 FM rev.1 Data: 29/10/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

