acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 29/09/2016 - 0101210

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di Giovinazzo. Manutenzione straordinaria alla tubazione uscita acque di dreno centrifuga.	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo della centrifuga a causa della rottura della tubazione uscita acque di dreno della centrifuga.	
Motivi dell'emergenza	Ripristino della funzionalità della centrifuga e garantire la continuità del servizio.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	28/01/2016	RCM Giovanni Maraglino
Primi interventi adottati	Fermo della centrifuga e messa in sicurezza della zona. Richiesta di intervento immediato a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di fornitura e posa in opera di nuova tubazione di dreno centrifuga e lavorazioni accessorie al corretto funzionamento della centrifuga.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente per l'esecuzione urgente dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.107,00	

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'mporto si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	N. 5 del 29/01/2016
Allegati	consuntivo	N. 5 del 29/01/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		**Investimenti**	x	

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. RCM Giovanni Maraglino

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Portincasa