



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
1 - 15/03/2016 - 0028148



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA


Sede

Oggetto	Ripristino funzionamento filtro coclea marca Elcos serie FC-600 matricola 0387.
Impianto	Impianto di depurazione di Ginosa Città.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato l'usura delle spazzole in nylon sp. 15 del filtro coclea matricola 0387 asservito alla stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	L'usura delle spazzole non consente un'efficace pulizia del filtro coclea provocando una possibile trascinazione dei liquami in ingresso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	15 giorni lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 set di spazzole in nylon sp. 15.
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos srl - Viale Belgio 26 Z.I. - 73010 Surbo (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina in oggetto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.800,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo offerta della ditta n. 16/050.01 del 29/02/2016.
Allegati	Preventivo sopra indicato

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via C. Leporelli, 26 - 73011 Surbo (LE) - Tel. 0824/220111 - Fax 0824/220112
Sede operativa: Via C. Leporelli, 26 - 73011 Surbo (LE) - Tel. 0824/220111 - Fax 0824/220112
C.F. e P.IVA 00347410734 - R.A. n. 17444 - Part. IVA n. 011390



[Handwritten signature]

