



acquedotto  
pugliese

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 24/02/2016 - 0020098



A

Direzione Servizi Centrali  
Procurement e Tecnici  
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance  
Area Internal Auditing & Risk  
Management  
SEDE

Direzione Operativa  
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti  
(MAT)  
Area Coordinamento Gestione Impianti  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento: linea biogas di alimentazione torcia.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Corato.
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT ~ AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio della torcia.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il funzionamento della torcia per la combustione del biogas in eccesso. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 10/12/2015 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata ~ intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisione valvola pneumatica alimentazione torcia;</li> <li>• Sostituzione tubazione alimentazione aria per valvola pneumatica;</li> <li>• Sostituzione trasformatore e delle candele di accensione fiamma pilota;</li> <li>• Prova di funzionamento.</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	IMPIANTISTICA MANGINI di Mangini Battista - Via F. Tateo, 27 - Noci (BA).



acquedotto  
pugliese

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile e attrezzata per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 3.200,00 (tremiladuecento/00).
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo n. 29/125 del 29/12/2015.
<b>Allegati</b>	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Vito Lamuraglia

**Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: il Manager MAT  
Dott.ssa Francesca Portincasa**