



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 23/02/2016 - 0019871



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di grigliatura.
Impianto	Impianto depurativo di Corato.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del nastro trasportatore del vaglio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento di raccolta e smaltimento del vaglio. Il ricorso all'emergenza è dovuto alla mancanza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature meccaniche, elettriche, ecc. presso gli impianti di depurazione della MAT Bari-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 01/02/2015 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Accertamento delle cause del disservizio e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione nastro gommato ed organi meccanici di movimentazione e modifica al sistema di pulizia del nastro.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – Via Barletta, 68 – Trani (BT)



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.228,00 (duemiladuecentoventotto/00).
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 15/16 del 02/02/2016
Allegati	Documento sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa