



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

AQP (Acquedotto Pugliese)



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRT/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di CERIGNOLA (FG) Acquisto in emergenza di ricambi pompa n°2 ABS da 5Kw stazione di equalizzazione. CODICE INTERVENTO: AGDFG0088
Impianto	Impianto depurativo di CERIGNOLA (FG)
U.T.	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 25/11/2015 presso la stazione di equalizzazione dell'impianto depurativo di CERIGNOLA si è verificato il fermo della pompa asservita alla stazione di equalizzazione. Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto di parti di ricambio utili ad allungare la vita dell'apparecchiatura.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. - Sostituire apparecchiature fuori servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/11/2015 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG1 geom. Giovanni Cagno
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di CERIGNOLA (FG) Acquisto in emergenza di Acquisto in emergenza di ricambi pompa n°2 ABS da 5 Kw stazione di equalizzazione con le seguenti caratteristiche tecniche: Girante AF 40 CB 53-63-2X Tenuta rotativa al silicio. Smontaggio vecchi componenti rimontaggio e messa in funzione compresi collegamenti elettrici, verifica di funzionalità.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI;- l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. <p>- la consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto: rag. Antonio Princigalli tel. 335.8782879 - fax 080 2344611.</p>
Denominazione della Ditta affidataria	CEL ELETTROMECCANICA - FOGGIA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Sostituzione di apparecchiatura con caratteristiche idonee alle condizioni di esercizio e stesse potenzialità di quelle attualmente installate al fine di preservare i collegamenti elettrici ed idraulici



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.774,00 (materiali) + I.V.A. 22% € 532,32 (montaggio) + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 1.330,50 (materiali)+ I.V.A. 22% (Sconto 25%) € 532,32 (montaggio) + I.V.A. 22% € 1.862,82 + I.V.A. 22% (TOTALE)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n°84 del 25/11/2015 della ELETTROMECCANICA C.E.L. – Via di Tressanti - FOGGIA
Allegati	- Preventivo della ditta ELETTROMECCANICA C.E.L. – Via di Tressanti – FOGGIA tel a0881 – 722520 FAX 0881 - 561765

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Rag. . Antonio Principati

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Girolamo Vitucci