



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 14/01/2020 - 0002520



Prot.

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

<b>Oggetto</b>	Impianto Depurativo di Trinitapoli – Manutenzione straordinaria del sistema di miscelazione reflui della vasca di equalizzazione, del motore elettrico della stazione soffianti e delle elettropompe della stazione di ricircolo fanghi e del dissabbiatore.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Trinitapoli.
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo apparecchiature per avaria di organi elettromeccanici relativi alle stazioni di equalizzazione, delle soffianti, del ricircolo fanghi e dissabbiatore.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il fermo delle apparecchiature potrebbe compromettere il corretto svolgimento del processo depurativo con conseguente decadimento dello stesso.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 04.10.19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenzione straordinaria del miscelatore Mix n. 4263 – 4262 – 4265 della stazione di equalizzazione;</li><li>• Manutenzione straordinaria del motore elettrico della stazione soffianti;</li><li>• Manutenzione straordinaria della elettropompa sommergibile Caprari matricola 096MS001 della stazione di ricircolo fanghi;</li><li>• Manutenzione straordinaria della elettropompa sommergibile Caprari matricola 04061 del dissabbiatore.</li></ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. , Via di Tressanti, 1° traversa snc, 71121 – Foggia (FG).



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Importo totale dei lavori pari a: <b>€ 12.100,00 + IVA</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato tenuto conto dell'intervento in emergenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. - Consuntivo n. 01 del 07.10.2019;
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>			<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	--	---------------------	----------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione  
Sig. Nicola Ricco**

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:  
Il Manager  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**