

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 02/03/2016 - 0023396



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici ed Internazionali
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Bari Est. Riparazione di una pompa sommergibile di scorta marca Turo.
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Bari Est.
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Avaria del corpo pompate.
Motivi dell'emergenza	Pompa necessaria per risolvere le situazioni di emergenza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio riscontrato dal Capo Impianto Ruggeri Gaetano.
Primi interventi adottati	Invio pompa presso officina specializzata.
Termini di consegna	In corso
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della pompa e sostituzione di cuscinetti, tenute meccaniche, kit di ricambio ed accessori.
Denominazione della Ditta affidataria	Emib di Gambacorta Francesco.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella riparazione delle pompe essendo la MAT priva di contratto quadro per la riparazione delle apparecchiature.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.124,95,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo della lavorazioni si ritiene congruo attesa l'esecuzione in emergenza dell'intervento.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta EMIB n. 6 del 14/01/2016
Allegati	Preventivo sopra indicato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area

Ing. Elena Bergamasco



**Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa**

