



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo
Al Direttore Investimenti
Al Direttore Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto	Oggetto: <i>Acquedotti di adduzione primaria vettore "Premente Montefellone - Battaglia" - Villa Castelli - Lavori di riparazione perdita sulla condotta in ghisa del diametro \varnothing 900 in agro di Villa Castelli (Br).</i>
Impianto	<i>Tubazione in ghisa \varnothing 900.</i>
U.T.	<i>DOPAP - VESAP</i>
Descrizione del disservizio	<i>Perdita idrica sull'Acquedotto vettore Premente Montefellone - Battaglia.</i>
Motivi dell'emergenza	<i>Riparazione perdita di circa 15 l/sec.</i>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<i>19 Ottobre 2016 - Geom. Angelo Castrignano e Impresa Faver S.p.A.</i>
Primi interventi adottati	<i>Scavo per la ricerca perdita</i>
Termini di consegna	<i>22 ottobre 2016</i>
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<i>Inserimento di piombo e resina speciale sul bicchiere del DN 900 pezzo speciale (carter) in acciaio sulla condotta del diametro \varnothing 250.</i>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>FAVER S.p.A.</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<i>Ditta di fiducia e di conduzione del contratto di manutenzione Lotto Centro Sud.</i>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<i>€ 2.244,30</i>
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	

Mod/PG3.21/04
Rev. 1 del 28/01/08



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	<i>Verbale di somma urgenza, Relazione, Computo Metrico</i>
----------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile VESAP

Si autorizza: Il DIRETTORE DOPAP



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Operativa
Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione
Area Grandi Vettori e Serbatoi

Acquedotto Pugliese
I - 24/10/2016 - 0111149



Alla DIRPR
SEDE

Alla DIRRI - GESRI
SEDE

IAUAM
SEDE

Oggetto: Acquedotti di adduzione primaria vettore "Premente Montefellone - Battaglia" - Villa Castelli - Lavori di riparazione perdita sulla condotta in ghisa del diametro \varnothing 900 in agro di Villa Castelli (Br).

Con riferimento all'intervento in oggetto, in conformità alla Procedura Aziendale PG3.21 "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti" par. 5.2.3. "Attivazione interventi straordinaria non programmabili con procedura d'urgenza", si trasmette:

- nota A.I.P. prot. n.0111026 del 24/10/2016
- Verbale di somma urgenza
- Relazione Tecnica
- Computo Metrico

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Luciano Venditti

Castrignano Angelo 24/10/2016 P.U.

AQP

