



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 14/01/2020 - 0002494



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto Depurativo di Barletta – Fornitura e posa in opera di nuovo motore elettrico sulla soffiante di ossidazione Robuschi.
Impianto di depurazione	ID Barletta.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Avaria della soffiante di ossidazione a servizio del sistema di insufflazione aria all'interno del comparto biologico.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire il rispetto dei limiti allo scarico al fine di evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03.05.19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">• Verifica del corto circuito del motore elettrico• Smontaggio del motore bruciato;• Reperibilità del motore nuovo;• Prelievo e montaggio, serraggio meccanico, collegamenti elettrici ed allineamento con conseguente messa in servizio del motore nuovo;• Verifica di funzionalità dell'impianto;• Installazione del software Soft Start.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. , Via di Tressanti, 1° traversa snc, 71121 – Foggia (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 2.884,50 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato tenuto conto dell'intervento in emergenza, effettuando uno sconto del 10%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. - Consuntivo n. 09 del 06.05.2019;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci