

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 28/10/2016 - 0113526

DIRPR
SEDE




IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di Bari Est. Lavori in somma urgenza per il ripristino della linea di caricamento digestore A 19-3 dalla vasca di miscelazione fanghi.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	rottura della tubazione di caricamento digestore A 19-3 dalla vasca di miscelazione fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Ripristino della funzionalità del digestore A 19-3 in modo da garantire la continuità del servizio.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/08/2016	RCM Giovanni Maraglino
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della zona e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di fornitura e posa in opera di tubazione in AISI 304 compreso pezzi speciali ed orani di intercettazione.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente per l'esecuzione urgente dell'intervento e risultata più economica su indagine di mercato.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	21.597,00





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	N. 101 del 27/08/2016
Allegati	Consuntivo	N. 101 del 27/08/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. RCM Giovanni Maraglino

Il Responsabile dell' AGD BARI
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il DIRIGENTE MAT
Ing. Girolamo Vitucci ¹