



acquedotto
pugliese
Facqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/09/2019 - 0074364



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	20190911 ISI Manfredonia : Lavori di manutenzione straordinaria apparecchiature idrauliche, fornitura saracinesche comprensive di posa in opera dei circuiti idraulici a corredo. A seguito frattura / rottura dovuto alle forti pressioni esercitate sulle saracinesche e valvolame delle condotte di aspirazione e prementi a servizio delle EP per Monte S.A. e G. Giovanni R.
STO	S.T.O. - Area Esercizio Territoriale – Foggia/Calitri
Il Tecnico AQP verificatore	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico
Descrizione del disservizio	Nei giorni passati il sig. Zichella capo sq. Elettr. Foggia 1 compente di zona e il personale sq. Specialistica mi informava che nel corso delle attività manutentive di routine, le apparecchiature idrauliche (Saracinesche e Valvolame) a servizio condotte di aspirazione e prementi delle linee idrauliche a servizio EP x Monte S. A. e S. Giovanni R. a causa delle forti pressioni d'esercizio sono state oggetto di disservizio con fratture / rottura delle stesse.
Motivi dell'emergenza	Salva guardia delle apparecchiature elettroidrauliche, meccaniche installate nonché la messa in sicurezza del sito al fine di assicurare i volumi idrici dei serbatoio degli abitati Monte S. A. e S. Giovanni R.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni via breve del 9 Luglio u.s. del sig. Zichella capo sq. Elettr. Foggia
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavori di manutenzione straordinaria apparecchiature idrauliche, fornitura saracinesche comprensive di posa in opera dei circuiti idraulici.
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER S.p.A.– via S. Caterina n. 31 – BARI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata, iscritta albo fornitori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 16.500,00 + I.V.A.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo sconto 3,5%
Allegati	Offerta Economica n. RV-08/2019 del 10.09.2019 ditta FAVER S.p.A. - BARI

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente

Arturo Forcella

Il Responsabile dell'Area

[Signature]

Si valida: Il Dirigente

[Signature]