acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Alla Dir. Op. Reti Distr. Fogn. Impianti
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Approvvigionamento per potenziamento portata di una pompa centrifuga ad asse orizzontale
Impianto	Impianto sollevamento fognatura nera di Sogliano ex depurativo
MAT	lecce
Descrizione del disservizio	Pompa insufficiente a sollevare la quantità di reflui affluenti all'impianto
Motivi dell'emergenza	Potenziare con urgenza l'impianto elevatore alla luce delle continue esondazioni reflui su strade cittadine
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16 martzo 2016
Primi interventi adottati	Individuate caratteristiche nuova elettropompa e interessata ditta KSB per la fornitura
Termini di consegna	Strettissimi in somma urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	una pompa centrifuga ad asse orizzontale
Denominazione della Ditta affidataria	KSB
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta casa madre costruttrice dell'apparecchiatura e fiduciaria AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 3.937,62 compreso oneri per la sicurezza
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo 1603024 del 16.03.2016
Allegati	vari

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Manager M.A.T.