

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 29/09/2016 - 0101406



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta. Intervento di ripristino perdita sulla tubazione DN 600 premente alla clorazione.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Perdite alla tubazione premente DN 600 acufe depurate alla clorazione con allagamento della parte sottoposta dell'impianto.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/02/2016	RCM Giovanni Maraglino
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della zona. Richiesta di intervento immediato a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di scavo per ricerca perdite e saldature di fazzoletti in lamiera di acciaio per riparazione tubazione. Rinterro.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente per l'esecuzione urgente dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	5.440,00

ew *ez*



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	N. 06 del 15/02/2016
Allegati	consuntivo	N. 06 del 15/02/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. RCM Giovanni Maraglino

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Portincasa