acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 27/09/2016 - 0100221

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta. Intervento di ripristino perdite sulla tubazione fanghi di ricircolo.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Perdite alla tubazione fanghi di ricircolo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	1 07/09/2016	RCM Giovanni Maraglino
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della zona erichiesta di intervento immediato a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di scavo per ricerca perdite, riparazione tubazioni con fascie di altene. Rinterro.	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK. METAL S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente per l'esecuzione urgente dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.580,00	

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'mporto si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	n. 172/16 FM del 09/09/2016
Allegati	n. 172/16 FM del 09/09/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	**X**	**Investimenti**		

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. RCM Giovanni Maraglino

Il Responsabile AGD Bari
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il DIRIGENTE
Ing. Girolamo Vitucci