



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 26/10/2016 - 0112190



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA

Sede

Oggetto	Fornitura di polielettrolita nel mese di settembre 2016.
Impianto	Impianti di depurazione di Mottola, Massafra, Taranto Gennarini, Ginosa e Palagiano.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Ultimazione delle scorte disponibili presso gli impianti del polielettrolita necessario per la disidratazione dei fanghi.
Motivi dell'emergenza	L'Impossibilità di utilizzare la stazione di disidratazione fanghi non consente l'allontanamento dei fanghi prodotti dal processo di depurazione, con peggioramento della qualità dell'effluente e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti per legge.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	Consegne già effettuate.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di kg. 2100 di Alfafloc EC 1650 S presso l'impianto depurativo di Palagiano; kg. 6300 di Alfafloc EC 1770 A presso impianto depurativo di Taranto Gennarini; kg. 2100 di Alfafloc EC 1650 S presso l'impianto depurativo di Massafra; kg. 2100 di Alfafloc EC 1650 S presso impianto depurativo di Ginosa; Kg. 1000 di Alfafloc C 9212/RS presso impianto depurativo di Mottola.
Denominazione della Ditta affidataria	S. C. M. Società Chimica Mediterranea
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta aggiudicataria per la fornitura del polielettrolita per l'area TA/BR
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.553,20 impianto di Palagiano; € 10.659,60 impianto di Taranto Gennarini; € 3.553,20 impianto di Massafra; € 3.553,20 impianto di Ginosa; € 2.632,00 impianto di Mottola, per un totale di € 23.951,20.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo di gara
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento	Contratto N°2/9362 del 17.08.2012

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Via S. Maria 101 - 70121 Bari - Telefono +39 080 721111 - www.aqp.it
Cap. S. 4.412.655.572 n. r. e. Registro Imp. C. 01699450721
P.I. n. 0034290721 REVA I - www.irs.italia.it



[Handwritten signature]

