



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Spedito in
12/09/2016

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 02/08/2016 - 0083306



A DIRRI

A GESRI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Adeguamento e migrazione del vettore di comunicazione GSM-GPRS presente sulle postazioni del sistema informativo di telecontrollo aziendale (SISMAP) a servizio delle condotte di adduzione in uscita dai serbatoi e ODU di alcuni abitati della MAT.
Impianto	Sistema di telecontrollo adduttrici in uscita da Serbatoi, partitori e ODU strategici della MAT
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	Anomalia nel corso di una manovra presso l'ODU di Brindisi non riconducibile agli eventi standard che generano un allarme. L'anomalia ha provocato l'interruzione della manovra prima che la stessa fosse completata, sottoponendo in tal modo, la rete dell'abitato di Brindisi a pressioni notturne superiori alla norma, con conseguenti rotture in diversi punti anche su condotte di grosso diametro. Non è stato possibile risalire alle cause, in quanto sia a sistema che localmente non è stata rilevata alcuna anomalia, nonostante non sia stato effettuato alcun reset.
Motivi dell'emergenza	Evitare il ripetersi del disservizio descritto e dunque evitare stress e danni strutturali a condotte di alimentazione strategiche a servizio di grossi abitati della MAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte del Responsabile AGE della MAT Br - Ta
Primi interventi adottati	Sblocco manuale della valvola e monitoraggio continuo, tramite telecontrollo aziendale e verifica in sito, del funzionamento della stessa. Il monitoraggio sarà tenuto attivo fino all'attuazione degli interventi risolutivi dell'anomalia presentatasi.
Termini di consegna	40 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Aggiungere un controllo sull'esecuzione delle manovre sulle valvole motorizzate, sia in apertura che in chiusura, per cui venga generato un allarme nel caso in cui non vari la differenza tra percentuale di apertura attuale e set point entro un determinato intervallo di tempo, possibilmente parametrizzabile.
Denominazione della Ditta affidataria	- SIEMENS S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta affidataria de contratto di manutenzione dei sistemi di Telecontrollo aziendali attualmente in uso.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 29.805,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta Siemens n. F0422-1 del 14/07/2016
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Fabio Palma

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.

Ing. Gaetano Barbone



acquedotto
pugliese
Forza bene comune

ORDINE alla DITTA: 0083319 del 02.08.2016

INTERVENTO ADEGUAMENTO E MIGRAZIONE DEL VETTORE DI COMUNICAZIONE GSM-GPRS PRESENTE SULLE POSTAZIONI DEL SISTEMA INFORMATIVO DI TELECONTROLLO AZIENDALE (SISMAP) A SERVIZIO DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE IN USCITA DAI SERBATOI E ODU DI ALCUNI ABITATI DELLA MAT.

IMPORTO ORDINE : € 29.805,00

IMPRESA : SIEMENS S.P.A. – VIA PIERO E ALBERTO PIRELLI, 10 – 20126 MILANO

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **2016** il **giorno 02** del **mese di Novembre** in Taranto, il sottoscritto Ing. C. Davide Tria, Direttore dei Lavori, visto il verbale di verifica per accettazione materiali del 02.11.2016 ed in seguito all'esito della ricognizione dei lavori eseguiti in pari data,

CERTIFICA

che la fornitura in opera in oggetto può considerarsi ultimata ed effettuata secondo quanto richiesto e liquida il credito netto dell'Impresa che ammonta a **Euro 29.805,00**

Atto redatto in un unico esemplare, letto, controfirmato e sottoscritto dalle parti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. C. Davide TRIA

Visto il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni BRAMANTE



acquedotto
pugliese

acqua bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 02/08/2016 - 0083319



Reti e Impianti
Macro Area Territoriale Brindisi Taranto

Siemens S.p.A.
Divisione Digital Factory
Via Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano
c.a sig Antonio Baccaro
Fax 02 24362212

Oggetto: Adeguamento e migrazione del vettore di comunicazione GSM-GPRS presente sulle postazioni del sistema informativo di telecontrollo aziendale (SISMAP) a servizio delle condotte di adduzione in uscita dai serbatoi e ODU di alcuni abitati della MAT.

Con la presente si ordina l'esecuzione della fornitura in opera in oggetto come da Vs offerta n. F0422-1 del 14/07/2016.

- Importo complessivo: € 29.805,00;
- Tempi di esecuzione: 45 giorni lavorativi

Con i più cordiali saluti.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Il Dirigente M.A.T.
Ing. Gaetano Barbone

