



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 28/11/2016 - 0124567



Taranto,

Al Responsabile S.T.O. BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino funzionale impianto antintrusione.
Impianto	Impianto di depurazione di Crispiano.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio dell'impianto antintrusione.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio dell'impianto antintrusione non garantisce la sorveglianza dell'impianto depurativo dopo l'orario di lavoro dell'operatore, con possibili falsi allarmi alla centrale operativa della vigilanza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Reset programmazione centrale, rifacimento collegamenti elettrici al suo interno, riprogrammazione della stessa centrale e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	L M TECNOLOGIE di Leonardo Mansueto - Zona G 6/N int. 15 Z.I. - 70015 Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Totale €. 548,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta del 12/10/2016.
Allegati	Documenti sopra indicati



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone