

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 03/02/2020 - 0008520



A
Procurement (DIRPR)
Sede
Unità tecnica (TECRI)
Sede

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino - Bari

| | |
|--|---|
| Oggetto | Manutenzione straordinaria quadri elettrici di Automazione e tele allarme |
| Impianto | ISF Burrone - Bitonto |
| U.T. | Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT |
| Descrizione del disservizio | Mancata gestione e alternanza delle elettropompe in automatico. Rete in carico. |
| Motivi dell'emergenza | Avaria quadro elettrico di automazione e tele allarme. Garantire la continuità del servizio ed evitare sversamenti di liquami. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | squadra elettromeccanici 09/12/2019 |
| Primi interventi adottati | Richiesta di intervento ditta specializzata. |
| Termini di consegna | Immediato – intervento già eseguito |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Scollegamento cavi elettrici, rimozione q.e. esistente non più funzionante, collegamento nuovi q.e. e rifacimento collegamenti del sistema di soccorso, riprogrammazione software di gestione impianto. |
| Denominazione della Ditta affidataria | DAI Automazione - S.P. Bari-Modugno Km 0.800 – 70026 Modugno (BA) |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 11.266,00 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | |

Gi



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

| | |
|-----------------|--|
| Allegati | |
|-----------------|--|

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|----------|
| Conto Economico | | | Investimenti | X |
|------------------------|--|--|---------------------|----------|

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Christian Tamma

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitacci