



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 04/01/2017 - 0000997



Taranto,

Al Responsabile S.T.O BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino funzionamento griglia grossolana
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie-Monteiasi.
S.T.O.	Area depurazione TA-BR
Descrizione del disservizio	La griglia è fuori esercizio per la rottura della catena e dei pettini.
Motivi dell'emergenza	La rottura della griglia grossolana permette il passaggio di corpi grossolani alle griglie fini Huber compromettendone l'integrità delle stesse e di tutte le apparecchiature elettromeccaniche poste a valle.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione.
Primi interventi adottati	Aperto il canale della griglia grossolana manuale.
Termini di consegna	2-3 giorni dalla data dell'ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle parti rotte.
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL SRL - Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza e affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.000,00 +iva
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta tek metal N.242/16 del 29/11/2016.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Coghetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono: +39 080 9723111 - www.aqp.it
Cod. Fisc. 04715850730 - Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. VA. 00247000721 - R.E.A. C. A.A. di Bari n. 114732



[Handwritten signature]



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Allegati	Offerta su indicata.
----------	----------------------

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico	X	Investimenti	
-----------------	---	--------------	--

Il Richiedente

Area Depurazione TA-BR


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri




Si approva: Il Responsabile di Area TA-BR

Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente S.T.O. TA-BR

Ing. Gaetano Barbone



AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: via Lugonesi, 30 - 70121 Bari - telefono - fax 080 5723111 - www.aqp.it
Cod. Fisc. 0441345073-80 - v. Registro delle imprese di Bari
I.C.E. e P. IVA: 00347990731 - R.E.A. C.F.A.A. di Bari n. 115732

