



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi


Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 26/07/2016 - 0080807



Oggetto	Riparazione di tre motori elettrici dei compressori stazione di ossidazione.
Impianto di depurazione	Gioia del Colle
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Guasto dei motori
Motivi dell'emergenza	Il regolare funzionamento della stazione di ossidazione è fondamentale per il rispetto dei limiti allo scarico
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08/02/2016 Responsabile di conduzione
Primi interventi adottati	Utilizzo compressore di riserva
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione dei motori elettrici in officina con sostituzione cuscinetti, rettifica albero motore e riavvolgimento
Denominazione della Ditta affidataria	Electra service S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile su chiamata - Mancanza contratto di riparazione apparecchiature elettromeccaniche
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.966,96 + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	n.1600019, n.1600020 e n. 1600018 del 09/02/2016
Allegati	Preventivo	n.1600019, n.1600020 e n. 1600018 del 09/02/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Chim. Luca Picciallo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: **Il Responsabile di commessa**
Dott.ssa Francesca Fortinca