



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 25/08/2016 - 0088794



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Servizi generali - impianto di illuminazione esterna
Impianto	Impianto depurativo di Canosa di Puglia.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Mancanza di illuminazione nell'area dell'impianto
Motivi dell'emergenza	Garantire l'illuminazione dell'impianto, al fine della sicurezza degli operatori, in particolare durante le ore del pomeriggio e della sera. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature elettriche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/07/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto elettrico e attivazione indagine di mercato per ripristinare il funzionamento dell'impianto di illuminazione esterna.
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di accenditori, lampade, armature stradali, pali conici, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie – Zona G &N int. 15 – Zona Industriale – NOCI (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato: 1. LM Tecnologie.: € 4.100,00 – consegna: n. 15 giorni. 2. M2 Impianti: € 6.937,00 – consegna: 30 giorni. La scelta della ditta è motivata dal prezzo più basso.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.100,00 (quattromila/00).



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	1. Offerta n. 0197/16 del 28/07/2016 della ditta LM Tecnologie. 2. Offerta n. 13 del 28/07/2016 della ditta M2 Impianti.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci



Spett.le : AQP S.p.A.
Via Cognetti n.36
70121 BARI

Offerta N. 0197/16
Noci li 28 / 07 / 2016

C.a. A. Diliddo

Oggetto : Ripristino funzionale dell'impianto di illuminazione esterna, c/o il depuratore di Canosa di P. (BT).

Facciamo seguito alla vostra richiesta di preventivo ed al sopralluogo effettuato c/o l'impianto in oggetto, proponendoVi la ns. migliore offerta, per la f.o di quanto seguito riportato:

- F.o. di n. 1 proiettore simmetrico, completo di lampada J.M. da 250W e di sbraccio da fissare a palo;
- F.o. di n. 1 proiettore simmetrico, completo di lampada J.M. da 150W e di sbraccio da fissare a palo;
- F.o. di n. 5 armature stradali, complete di lampade SAP, 230V 150W da installare in sostituzione di armature esistenti ma non funzionanti;
- F.o. di n. 15 lampade SAP, 230V 150W in sostituzione di lampade esistenti e non funzionanti;
- F.o. di n. 10 accenditori per lampade SAP, 230V 150 – 400 W;
- F.o. di n. 1 contattore modulare, 4P 25 A, con bobina 230V, da installare nel quadro elettrico di comando luci esterne;
- F.o. di n. 6 coperchi in alluminio, marca Conchiglia, per chiusura morsetti da palo;
- F.o. di n. 5 morsetti da palo, 4 P 16 A ;
- F.o. di n. 5 plafoniere stagne, IP 65, complete di lampada 1X36W;
- F.o. di n. 2 pali conici, rastremati, zincati a caldo, H = 7,80 mt, da installare in sostituzione di altrettanti, esistenti ma pericolanti, in quanto corrosi alla base;
- F.o. di n. 1 sirena 230V completa di pulsante di comando, per ripristino suoneria ingresso impianto;
- F.o. di mt. 200 di cavo elettrico tipo FG7OR 3G4, per ripristino linee elettriche di comando luci, non più funzionanti.

La fornitura, comprende il nolo di autocarro, munito di cestello, necessario per le operazioni di sostituzione o riparazione, armature stradali su palo.

Importo totale per l'intera fornitura in opera : € 4.100,00 (Quattromilacento/00) IVA ESCLUSA

Consegna : entro 15 gg. ll. d.r.o.

Trasporto: F.co Depuratore di Canosa (BT)

Validità offerta: 180 gg.

Pagamenti : B. B. 60 gg. d.f. f.m.

Rendendoci disponibili per qualunque chiarimento, in attesa di Vs. comunicazioni, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Ruvo di Puglia, 28 Lug. 16

Prev. N. 13

Acquedotto Pugliese
E - 25/08/2016 - 0088791



Acquedotto Pugliese S.p.A.
Via Cognetti, 36 Bari
70121

Oggetto: Ripristino Impianto di Illuminazione esterna I.D. Canosa di Puglia (Bt)

STUDIO COSTRUTTIVO

Come da Vs. richiesta vi presentiamo la nostra migliore offerta economica per il ripristino dell'illuminazione esterna presso vs. depuratore di Canosa di Puglia (BT).

L'intervento di ripristino sarà effettuato nei seguenti punti:

- sostituzione armatura stradale con sbraccio su palo esistente 150 w pz 1
- sostituzione armatura stradale con sbraccio su palo esistente 250 w pz 1
- sostituzione armatura stradale su palo esistente 150 w pz 5
- sostituzione lampade da 150 w pz 15
- sostituzione accenditori per lampade da 150 w pz 10
- sostituzione contattore 7,5 kw pz 1
- sostituzione cassette conchiglia da palo con relative morsettiere pz 5
- cavo fg7 3x4 mmq m 200
- sostituzione sirena 220v con relativo pulsante pz 1
- sostituzione plafoniere stagno 1x36 w pz 5
- sostituzione palo conico 7,6 m pz 2

Tubazioni, cordine, muffole di collegamento sono incluse nella quotazione.

M2 IMPIANTI

di Mauro Minafra

SEDE LEGALE Via V. Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA) Cel. 3463330234 Tel/Fax 080-2041375

P. Iva 07323510722 – Cod. Fisc. MNFMRA91T17L109U

www.m2impianti.com – E-mail info@m2impianti.com



STUDIO ECONOMICO

PREZZO NETTO A VOI RISERVATO

- Importo fornitura in opera scontato: **€ 6.937,00** + iva 22%

TERMINI E CONDIZIONI

- **Consegna:** 30gg lavorativi dalla conferma d'ordine
- **Termini di pagamento:** bonifico bancario 60gg data fattura - fine mese;
- **Validità offerta:** Il prezzo quotato è valido per un periodo di 30gg dalla data della presente;
- **Trasporto:** Franco Destino c/o impianto di Canosa di Puglia (Bt);
- **Installazione e collaudo:** Eseguito da noi a nostro carico

Restiamo a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento, nell'attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti.

M2 IMPIANTI

di Mauro Minafra

SEDE LEGALE Via V. Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA) Cel. 3463330234 Tel/Fax 080-2041375

P. Iva 07323510722 – Cod. Fisc. MNFMRA91T17L109U

www.m2impianti.com – E-mail info@m2impianti.com