

Acquedotto Pugliese
U - 24/10/2016 - 0110895



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione

Acquedotto Pugliese
U - 24/10/2016 - 0110895



Bari,
Alla Autorità Idrica Pugliese
 Via Falcone e Borsellino,2
 70125 BARI
Alla Direzione Servizi Centrali
 DSCPI -Sede
Alla Internal Auditing
 Sede

*Oggetto: Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza (TA). Motoriduttore marca SEITES.
Lavori in somma urgenza per il ripristino funzionale del motoriduttore marca
SEITES installato su un chiariflocculatore della sezione di chiariflocculazione
dell'impianto.*

Si trasmette secondo Procedura Gestionale S.Q. PG 3.21 Par. 5.2.3. "Attivazione interventi di manutenzione straordinaria non programmabili ed attuati con procedura di urgenza" la informativa per acquisti in emergenza, relativa all'intervento in oggetto.

L'intervento prevede una serie di lavorazioni di rifacimento e di ripristino da effettuarsi presso una officina attrezzata.

L'intervento, in previsione delle avverse condizioni atmosferiche e delle particolari caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua grezza nel periodo invernale, riveste carattere di urgenza.

Distinti saluti

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

ACQP





**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo - DOPAP
Al Direttore Servizi Centrali - DSCPT
Alla Direzione DIRTC-IAUTC

e p.c. Alla Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino funzionalità motoriduttore marca SEITES stazione B5/E
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Il motoriduttore a servizio dell'agitatore del chiariflocculatore B5/E non trasmette il movimento all'agitatore.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento dell'agitatore non garantisce il corretto processo di chiariflocculazione con conseguente superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03/10/2016 da parte del personale di conduzione
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	30 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionalità motoriduttore marca SEITES stazione B5/E
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. Via Massafra 101 – 74123 TARANTO
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Officina meccanica affidabile, di provata esperienza che ha già eseguito interventi simili
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 23.000,00 + IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in funzione delle lavorazioni da eseguire
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta n.16PR124 del 13/10/2016
Allegati	Offerta di cui al punto precedente



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile dell' Impianto

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta