

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 30/06/2016 - 0071217



DIRPR  
SEDE  
  
IAUAM  
SEDE  
  
GEIRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Gioia del Colle. Fornitura di prodotto per abbattimento odori e messa in opera di impianto di nebulizzazione.
<b>Impianto di depurazione</b>	Impianto di depurazione di Gioia del Colle
<b>Area</b>	Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Emissione di cattivi odori.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Ripetute segnalazioni di cattivi odori da parte della popolazione residente nel Comune di Gioia del Colle a seguito di arrivi anomali di industrie casearia.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione, Luca Picciallo, al quale sono state direttamente fatte segnalazioni e che ha riferito circa l'arrivo in ingresso all'impianto di scarichi anomali di industrie casearie.
<b>Primi interventi adottati</b>	Verifica delle concentrazioni dei parametri del refluo in ingresso al depuratore e dosaggio di prodotti chimici e ossigeno disciolto per migliorare la resa dell'impianto.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di prodotti antiodore sia da nebulizzare in soluzione acquosa mediante apposito impianto, fornito e posto in opera dalla stessa ditta in corrispondenza delle stazioni di grigliatura, equalizzazione-sedimentazione primaria, ossidazione-disidratazione, clorazione e sia da dosare direttamente nel refluo in ingresso.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	IMERA S.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta accreditata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 15.000,00

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo atteso il tipo di impianto messo in opera e l'effetto positivo sulle emissioni odorigene registrato anche mediante analisi olfattometriche.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta IMERA Srl del 29/06/2016.
<b>Allegati</b>	Consuntivo di cui sopra.

Intervento ascrivibile a:


<b>Conto Economico</b>	<b>X</b>	<b>Investimenti</b>		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Per. Ind. Luca Picciallo

**Ing. Elena Bergamasco**



**Si autorizza: Il Responsabile di commessa**

**Dott.ssa Francesca Fortinca**

