

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo
Al Direttore Investimenti
Al Direttore Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto	<i>Oggetto: Acquedotti di adduzione primaria vettore Pertusillo – Montalbano Jonico – Lavori di riparazione perdita sulla condotta ø 1900 alla Progressiva Km 43+200 in cemento armato in agro di Montalbano Jonico (Mt).</i>
Impianto	<i>Acquedotto del Pertusillo.</i>
U.T.	<i>DOPAP – VESAP</i>
Descrizione del disservizio	<i>Perdita idrica sull'Acquedotto vettore Pertusillo alla Progressiva Km 43+200.</i>
Motivi dell'emergenza	<i>Riparazione perdita di circa 25 l/sec.</i>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<i>12 Dicembre 2016 – Geom. Angelo Castrignano e Impresa Faver S.p.A.</i>
Primi interventi adottati	<i>Sostituzione di sfiato automatico</i>
Termini di consegna	<i>15 dicembre 2016</i>
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<i>Inserimento di un pezzo speciale (carter) del ø 1900.</i>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>FAVER S.p.A.</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<i>Ditta di fiducia e di conduzione del contratto di manutenzione Lotto Centro Sud.</i>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<i>€ 40.000,00</i>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	<i>Verbale di somma urgenza, Relazione, Computo Metrico</i>
----------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile VESAP

Si autorizza: Il DIRETTORE DOPAP