



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 29/05/2018 - 0055457

Lecce,



a DIRPR  
IAUAM  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino della linea biogas
Impianto	Impianto di depurazione di Maglie (LE)
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Fuoriuscita biogas da alcune crepe del manto stradale proveniente dalla tubazione interrata.
Motivi dell'emergenza	Messa in sicurezza della tubazione linea biogas dai digestori al gasometro.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/03/2018 Responsabile conduzione e manutenzione impianto
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	20 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo con mezzi meccanici e scavo a mano in prossimità della tubazione. Intercettazione della perdita con idonea strumentazione e riparazione della stessa con manicotti elettrici e sostituzione tratti di tubazione in PEAD. Collaudo di tenuta tubazione ad una pressione di circa 50 mbar (esercizio 20 mbar). Ad esito positivo chiusura dello scavo con materiale fine sulla tubazione e materiale di risulta per il resto dello scavo. Svuotamento della guardia idraulica della campana gasometrica. Apertura passo d'uomo inferiore e superiore. Smontaggio della tubazione corrosa. Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in materiale inox 304 e collegamento alla linea di ingresso e uscita biogas dal gasometro. Sostituzioni dei manometri non funzionanti. Fornitura e posa in opera di N. 1 pompa di aggotamento, a norme ATEX, da installare nel pozzetto scarico condensa, completa di impianto elettrico, automatismi e tubazione in PEAD per scarico acqua. Ripristino della funzionalità del gasometro con chiusura di passo d'uomo e lavaggio con biogas prodotto dai digestori per eliminare le bolle d'aria

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognecca, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS  
Certificata



N° 190413 - N° 1F242256-UK - N° 1F274802-UK



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

	presenti nel gasometro. Messa in esercizio di tutta la linea biogas dai digestori alla centrale termica.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata per le suddette lavorazioni e forniture
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 18.850,00 Preventivo del 05/03/2018 della Ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Verificata congruità dell'offerta.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo 05/03/2018
Allegati	Preventivo di €. 18.850,00 del 05/03/2018 della Ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Area Depurazione LE**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
Perito Ind. Antonio Rizzo

**Si approva: Il Responsabile di Area LE**  
Ing. Mario Pietrosanti

**Si autorizza: Il Dirigente STO LE**  
Ing. Marcello Rainò

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180415 - N° 11240220-UK 72° 112374002-UK