



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
U - 06/12/2018 - 0123875  
Prot.



a DIRPR  
IAPAM  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Fornitura di n. 2 pompe per il sollevamento delle acque meteoriche
<b>STO LECCE</b>	Impianto di depurazione di Corsano.
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	P.I. Desio Carparelli
<b>Descrizione del disservizio</b>	Area pavimentata soggetta ad allagamenti in occasione delle acque meteoriche
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire l'accessibilità all'area dell'impianto
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 02/11/2018.
<b>Termini di consegna</b>	30 gg.
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Fornitura di n. 2 elettropompe sommergibili (1+1R)
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Sulzer Italy Srl
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi immediati; congruità dei prezzi
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€. 1.950,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Offerta N. 5001003061 del 02/11/2018 di € 1.950,00 scontato di circa il 70%, ritenuto congruo
<b>Allegati</b>	Offerta N. 5001003061 del 02/11/2018 della ditta Sulzer Italy Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---






acquedotto  
pugliese  
È acqua. È bene. È comune.

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA


**Il Richiedente**

P.I. Desio Carparelli



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

