

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 09/11/2018 - 0113369



Prot.

A


Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bisceglie – Interventi di manutenzione straordinaria di n°4 elettropompe sommergibili marca FLYGT a servizio delle stazioni di sollevamento della miscela aerata e dell'acqua di drenaggio
Impianto di depurazione	BISCEGLIE
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo delle elettropompe, a servizio della stazione di sollevamento della miscela aerata in ossidazione e dell'acqua di drenaggio in testa all'impianto, per avaria di organi meccanici ed elettrici.
Motivi dell'emergenza	Il fermo delle elettropompe a servizio della stazione di ossidazione e dell'acqua di drenaggio pregiudica il normale funzionamento dell'impianto di depurazione definendo le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 21/06/18, 20/07/2018, 29/08/2018 e 11/10/2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo macchina
Primi interventi adottati	In ciascun evento: estrazione dell'elettropompa in stato di fermo, messa in sicurezza elettrica, verifica del guasto, invio dell'apparecchiatura in riparazione presso officina specializzata
Termini di consegna	Interventi già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ciascun intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura in opera di nuovi componenti meccanici ed elettrici per le apparecchiature in stato di fermo.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta interpellata per lo svolgimento dell'intervento di manutenzione, risulta essere officina specializzata nella riparazione di elettropompe sommergibili nonché prontamente disponibile ad eseguire gli interventi con carattere d'urgenza.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.825,55 preventivo n°3181/2018 € 5.326,31 preventivo n° 3240/2018 € 3.558,21 preventivo n° 3245/2018 € 5.148,13 preventivo n° 3331/2018 Totale €16.858,20



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	3181/2018 del 27/06/2018 3240/2018 del 29/08/2018 3245/2018 del 07/09/2018 3331/2018 del 31/10/2018
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Labate

Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci